PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: FCTR10

FILTRO CONTENEDOR TRIPLE 10”

Con cartuchos de filtración | Tres contenedores

1” × 1”



Conjunto de filtración triple en formato de 10”, con cartuchos incluidos y conexiones de entrada y salida de 1”. Los vasos transparentes permiten observar el interior del equipo.

- Tres contenedores en un conjunto.
- Presión declarada: 8 bar.
- Cartuchos reemplazables.

10”	1” × 1”	8 bar
Formato nominal	Entrada y salida	Presión declarada

ESPECIFICACIONES Y SUMINISTRO

SKU Puertoplas	FCTR10
Tipo de equipo	Filtro contenedor triple
Formato nominal	10 pulgadas
Configuración	3 contenedores
Conexiones de entrada / salida	1” / 1”
Presión declarada del conjunto	8 bar
Cartuchos de filtración	Incluidos
Vasos representados	Transparentes
Accesorios en la fotografía	Soporte y llave de apertura

Componentes y mantenimiento

Filtro contenedor triple 10" | SKU FCTR10

CONFIGURACIÓN REPRESENTADA

COMPONENTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Vasos transparentes	3	Alojan los cartuchos
Cartuchos	3	Elementos de filtración
Soporte superior	1	Montaje del conjunto
Llave de apertura	1	Acceso a los vasos

Componentes identificados en la fotografía suministrada.

FORMATO	10" corresponde al tamaño nominal de los cartuchos.
CONEXIONES	1" de entrada y 1" de salida; confirmar tipo de rosca.

Micraje, composición de cada cartucho, caudal y temperatura admisible: confirmar en las etiquetas o ficha del suministro. No se deducen de la apariencia de los elementos.

SELECCIÓN E INSTALACIÓN

- Seleccionar los cartuchos según la calidad del agua y el uso previsto.
- Respetar entrada y salida señaladas en el equipo.
- Dejar espacio bajo los vasos para el mantenimiento.

Comprobar rosca y ajuste de conexiones.

CAMBIO DE CARTUCHOS

- Cerrar el agua y liberar la presión antes de abrir.
- Retirar los cartuchos y limpiar los vasos con elementos suaves.
- Revisar sellos, montar y abrir el suministro lentamente.

Verificar fugas después de cada cambio.

CONDICIONES DE USO

Respetar la presión declarada de 8 bar y los límites de las etiquetas del equipo. El tratamiento obtenido depende de los cartuchos instalados. La filtración por sí sola no acredita potabilidad ni capacidad de desinfección.

Fuentes: datos y foto suministrados | Mantenimiento general: Atlas Filtri

Rev. 25.11.2026